


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» февраля 2024 г., 24240063168409571887

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2
МЧС России"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» февраля 2024 г., № 2402/002-24/12/ПВПР

(дата составления предписания)

край Красноярский, г Железногорск, ул Красноярская, Здание 49, 83919769710, e-mail:
sufps2@su2.24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 21 » февраля 2024 г., учетный номер 24240063168409571887.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" по пожарному надзору) Чупрунов Владислав Владимирович, e-mail: sufps2@su2.24.mchs.gov.ru, телефон: +73919769710

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (инспектора, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Железногорск, ул Школьная, Дом 46

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контрольной (надзорной) деятельности или адрес (местоположение) размещения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 102 ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РЕШЕТНЕВА", адрес юридического лица: 662977, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 46

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера на территории России)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в здании школы, эксплуатируется сверх 10-летнего срока службы.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.11.2025

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей из зданий при пожаре, смонтированная в здании школы, эксплуатируется сверх 10-летнего срока службы.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем

(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:
01.11.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов/требований, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник отделения организации и осуществления ФГПН
отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России" по пожарному надзору)
Чупрунов Владислав Владимирович



(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, подписавшего предписание) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Начальник отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"
по пожарному надзору) Чупрунов Владислав Владимирович, e-mail: sufps2@su2.24.mchs.gov.ru, телефон:
+73919769710

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

